



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«21» мая 2015 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 84

В период с «18» мая 2015 года по «21» мая 2015 года по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 16а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «13» мая 2015 года № 84

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №78.

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 30 мин. «18» мая 2015 года по 10 час. 00 мин. «21» мая 2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад компенсирующего вида №78 Гусева Тамара Владимировна (Гусева Т.В. ознакомлена с распоряжением 13.05.2015 года в 10 час. 59 мин. по факсу).
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад компенсирующего вида №78 Гусева Тамара Владимировна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 16а. Класс функциональной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (договор №134/2015-ТО на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации от 31.12.2014 г.) и обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Имеются ПК-укомплектованы, проверены на водоотдачу, на путях эвакуации применена сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации, знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, а так же места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выполнены с применением фотолюминесцентных материалов). Год ввода здания в эксплуатацию – 1961 г. Объект защиты находится на расстоянии 1,5 км. от пожарной части №1. На объекте защиты осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре (срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы или в пожарную часть.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых

